



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА –
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА Г.С.МОСКОВЧЕНКО
МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «СТАРОДУБОВСКИЙ УВК «ШКОЛА –ДОУМАНГУШСКОГО М.О.»)
2 87410, Денецкая Народная Республика, М.О.Мангушский, С.Стародубовка, ул. Ленина, дом 61
тел. +79497138178, starodyobvskaya68@mail.ru

ПРОТОКОЛ

« 10 __ » _октября__ 20_24_

№4

Рассмотрения представления Прокуратуры Мангушского района
от « 18 » сентября 2024 г.

ГБОУ « Стародубовский УВК « Школа-ДОУ Мангушского М.О.»

Присутствовали:

Савченко А.Г.	Старший помощник прокурора Мангушского района
Малецкая В.А.	Директор
Фесенко И.И.	Заместитель директора по УВР
Гладун В.А.	Ответственный за ведение сайта
Ефремчина Л.М.	Завхоз
Жмайло А.А.	Председатель ПК

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение Представление прокуратуры Мангушского района об устранении нарушений законодательства Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх - 24– Представление)

Слушали:

Савченко А.Г. старшего помощника прокурора Мангушского района выступил с информацией о результатах выявленных нарушений при проведении проверки законодательства Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх - 24

Малецкую В.А., директора, которая огласила Представление и пояснила: в ходе проведения проверки в ГБОУ «Стародубовский УВК «Школа-ДОУ Мангушского М.О.» выявлены нарушения выразившееся в следующем:

1. На школьном сайте отсутствует раздел « Противодействие экстремизму и терроризму».
2. Отсутствуют памятки для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об основах и профилактики противодействия распространению экстремистской идеологии в молодежной среде.

Выступили:

Жмайло А.А, которая пояснила относительно вменяемых ГБОУ « Стародубовский УВК « Школа-ДОУ Мангушского М.О.» нарушений, что необходимо внести соответственный раздел на школьную страницу для выполнения Представления.

Фесенко И.И., которая пояснила, что не устранение выявленных нарушений нарушает права работников и учащихся и их родителей(законных представителей) на охрану жизни и здоровья, необходимо обеспечить надлежащие условия для ознакомления всех категорий с законодательством «О противодействии экстремизму и терроризму» . Разместить данную информацию на странице школы.


Решили:

1. Доведенную информацию Савченко А.Г. старшего помощника прокурора Мангушского района принять к сведению и неукоснительному исполнению лицам ответственным за соблюдение законодательства «О противодействии экстремизму и терроризму» в ГБОУ « Стародубовский УВК « Школа-ДОУ Мангушского М.О.».
2. Ответственному за ведения сайта Гладуну Владиславу Алексеевичу, при заполнении сайта:
 - 1.1. Создать раздел « Противодействие экстремизму и терроризму» и наполнить его, согласно нормативной базы.

1.2. Разместить памятки для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об основах и профилактике противодействия распространению экстремистской идеологии в молодежной среде.

Результаты голосования «за»- 5 , «против» - 0, « воздержались» -0

Малецкая В.А.



Директор

Фесенко И.И.

Заместитель директора по УВР

Гладун В.А..

Ответственный за ведение сайта

Ефремчина Л.М.

Завхоз

Жмайло А.А.

Председатель ПК



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ШКОЛА –ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Г.С.МОСКОВЧЕНКО**

**МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(ГБОУ «СТАРОДУБОВСКИЙ УВК «ШКОЛА –ДОУ МАНГУШСКОГО М.О.»)

2 87410, Денецкая Народная Республика, М.О.Мангушский, С.Стародубовка, ул. Ленина, дом 61
тел. +79497138178, starodyobvskaya68@mail.ru , ИНН 9305005088

14 октября 2024 г. № 24

Начальнику отдела
образования Администрации
Мангушского муниципального
округа
Третьяк А.П.

Ходатайство

Уважаемая Анжела Петровна, администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стародубовской УВК «Школа – дошкольное общеобразовательное учреждение им. Героя Советского Союза Г.С.Московченко Мангушского муниципального округа» Донецкой Народной Республики обращается к Вам с просьбой – для выполнения Представления «Об устранении нарушений Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности» выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх – 24 выявлены нарушения выразившееся в следующем:

- 1.1. Кабинеты 1 – 4 классов не оборудованы холодным и горячим водоснабжением
- 1.2. Передвижение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по собственной территории не представляется возможным по причине отсутствия пандусов для инвалидов.

- 1.3. В школе отсутствует специально оборудованная с учетом обеспечения условий доступности туалетная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- 1.4. Отопительные приборы в спортивном зале не оборудованы ограждающими устройствами выполненными из материалов безвредных для здоровья детей.
- 1.5. Покрытие спортивной площадки имеет твердую, заостренную поверхность (крупный щебень).
- 1.6. Сигнал о срабатывании системы АПС не выведен в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и в ближайшую пожарную часть.
- 1.7. Отсутствует устройство защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.
- 1.8. Область применения покрытий полов на путях эвакуации , не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 (линолеум в коридоре подвального помещения).
- 1.9. Отсутствует Декларация пожарной безопасности.
- 1.10. Отсутствует (эвакуационное) освещение.
- 1.11. Допускается устройство порогов на путях эвакуации (выход из столовой) .
- 1.12 Не установлено соответствие устройств защитного заземления требованиям п.7.1 раздела 7 ГОСТ 12.1.030 – 81 .
- 1.14. Допускается использование дверей эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки с пределом огнестойкости не менее EI 15
- 1.15. В нарушение 6.2 ГОСТ Р 59638 -2021 не осуществлены приемка и ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не издан приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе автоматической систем в эксплуатацию; для приемки не представлен комплект документов по выполненным работам; не проведены комплексные испытания на работоспособность; не организовано техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

При планировании ремонтных работ на 2025\ 2026 учебный год просим заложить средства для выполнения Представления «Об устранении нарушений Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности» выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх – 24



Директор

В.А.Малецкая



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА –
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С.МОСКОВЧЕНКО
МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «СТАРОДУБОВСКИЙ УВК «ШКОЛА –ДОУМАНГУШСКОГО М.О.»)**

ПРИКАЗ

07 октября 2024 года

С.Стародубовка

№ 82

Об устранении нарушений,
Федерального законодательства,
выявленных в ходе проверки
Прокуратурой Мангушского района


В целях устранения недостатков и нарушений Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх - 24

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.Заведующей хозяйственной частью Ефремчиной Л.М., :
- 1.1. Дезинфицирующие растворы разводить в кабинете медицинской сестры.
- 1.2. Предусмотреть в ремонтные работы на 2025 внести оборудование 1 – 4 классов холодным и горячим водоснабжением. И установкой пандусов для инвалидов, а также обустроить туалетную комнату для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..
- 1.3. До 10.10.2024 года провести маркировку школьной мебели согласно требований санитарных правил .
- 1.4. Предусмотреть ограждение отопительных приборов в спортивном зале ограждающими устройствами выполненными из материалов безвредных для здоровья детей.
- 1.5. Предусмотреть замену покрытия спортивной площадки.

- 1.6. Вывести сигнал о срабатывании системы АПС в помещение с пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и в ближайшую пожарную часть.
 - 1.7.Оборудовать здание устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.
 - 1.8. Заменить линолеум в цокольном помещении.
 - 1.9.Составить декларацию пожарной безопасности.
 - 1.10. Предусмотреть аварийное (эвакуационное) освещение.
 - 1.11. Для уменьшения высоты порога в школьной столовой сделать отмостку .
 - 1.12. Убрать с эвакуационного выхода в спортивном зале спортивные брусья.
 - 1.13 Установить соответствие устройств защитного заземления требованиям.
 - 1.14. Предусмотреть выделение средств на замену дверей эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки с пределом огнестойкости не менее EI 15
 - 1.15.Приказ о создании рабочей комиссии для приемки и ввода автоматической системы противопожарной сигнализации издан ГБОУ « Стародубовский УВК «Школа – ДОУ Мангушского м.о.» 29.07.2024 г. № 09
- Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС в наличии.
Договор на обслуживание СПС заключен с индивидуальным предпринимателем Задорожнюк А.А.
2. Для выделения финансирования обратиться с ходатайством на отдел образования Администрации Мангушского муниципального округа.
 3. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Стародубовский УВК
«Школа –ДОУ»
С приказом ознакомлены:



В.А.Малецкая
Л.М.Ефремчина



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ШКОЛА –ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С.МОСКОВЧЕНКО
МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «СТАРОДУБОВСКИЙ УВК «ШКОЛА –ДОУ»)

14 октября 2024

с.Стародубовка

№ 83


О дисциплинарном взыскании

На основании Представления « Об устранении нарушений Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх – 24

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание Ефремчиной Л.М., заведующей хозяйственной частью, за недопущение подобных нарушений в дальнейшем.
2. Ефремчиной Л.М., принять меры для устранения Представления Прокуратуры Мангушского района « Об устранении нарушений Федерального законодательства об образовании, санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности выявленных в ходе плановой выездной проверки Прокуратурой Мангушского района от 18.09.2024 г № 91 – 1542/1 исх – 24
3. Контроль оставляю за собой.

Директор ГБОУ
«Стародубовский УВК
«Школа –ДОУ»
С приказом ознакомлены:



В.А.Малецкая
Л.М.Ефремчина